

福州市晋安区卫生健康局

文件

福州市晋安区教育局

榕晋卫综合监督〔2024〕22号

福州市晋安区卫生健康局 福州市晋安区教育局
关于公布 2024 年托幼机构、校外培训机构、
学校采光照明“双随机”抽检结果的通知

区疾控中心、区卫生健康监督所，各有关学校、托育机构、幼儿园、校外培训机构：

为贯彻落实教育部、国家卫生健康委等 8 部门印发的《综合防控儿童青少年近视行动方案》，按照省市统一部署，区卫健局、区教育局联合印发了《福州市晋安区卫生健康局 福州市晋安区

教育局关于开展 2024 年托幼机构、校外培训机构、学校采光照明“双随机”抽检工作的通知》（榕晋卫综合监督〔2024〕19 号），采取“双随机”方式，抽取了闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园等幼儿园、托育机构、校外培训机构、学校，开展教室（教学场所）采光和照明现场检查，具体情况如下：

本次实际检查幼儿园、托育机构、校外培训机构、中小学 21 家（福建省直屏西幼儿园山北分园不配合，未进行检测）：其中中小学 10 家、幼儿园 6 家、托育机构 1 家、校外培训机构 5 家。现场检查中，采光系数合格 18 家，窗地面积比合格 17 家，地板平均照度合格 5 家（检查幼儿园和托育机构），采光方向合格 15 家（检查校外培训机构和中小学），防眩光措施合格 16 家（检查校外培训机构和中小学），室内表面反射比合格 0 家（仅检查校外培训机构），课桌面照度合格 13 家（检查校外培训机构和中小学），黑板照度合格 10 家（检查校外培训机构和中小学），课桌面均匀度和黑板均匀度合格 11 家（仅检查中小学）。具体情况详见附件。

主要存在问题：1. 部分幼儿园、托幼机构采光系数、窗地面积比不符合要求；2. 多数校外培训机构由于建筑设计问题，未能保证每间教室都有足够的采光。

为此，建议采光不足的机构，使用稀土三基色荧光进行补光，同时，增加黑板等部位的局部照明设施，以提高教室（教学场所）的整体照度水平，保护儿童视力。此外，黑板应采用耐磨无光泽

的材料制作，以减少反射眩光对学生视力的影响。对于各中小学、幼儿园、托育机构和校外培训机构的具体问题，卫生监督人员已在现场检查过程中提出，请各单位认真落实整改，整改完成后，及时联系区疾病预防控制中心和区卫生监督所进行再次检测，确保相关指标达到有关要求。

附件：2024 年教室（教学场所）采光和照明检测结果汇总

福州市晋安区卫生健康局



福州市晋安区教育局

2024 年 11 月 12 日



2024 年教室（教学场所）采光和照明检测结果汇总

序 号	机构名称	类别	检测结果										
			直接天然采光	采光系数	窗地面面积比	照度	采光方向	防眩光措施	室内表面反射比	课桌面照度	黑板照度	课桌面均匀度	黑板均匀度
1	闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园	幼儿园	合格	合格	合格	合格	—	—	—	—	—	—	
2	福建省直屏西幼儿园山北分园	幼儿园	不配合检查工作，未进行检测。										
3	福建省儿童保育院五四北分部	幼儿园	合格	合格	合格	合格	—	—	—	—	—	—	
4	福建省儿童保育院香架幼儿园	幼儿园	合格	不合格	合格	合格	—	—	—	—	—	—	
5	福州市艺术幼儿园	幼儿园	合格	合格	不合格	合格	—	—	—	—	—	—	
6	福州市直机关幼儿园	幼儿园	合格	合格	不合格	合格	—	—	—	—	—	—	
7	福州幼安教育咨询有限公司	托育机构	合格	合格	合格	不合格	—	—	—	—	—	—	
8	福州市晋安区稻田九色鹿培训中心有限公司	校外培训机构	—	合格	合格	—	合格	合格	不合格	不合格	—	—	
9	福州仓山区亲亲袋鼠培训学校（世欧王庄教学点）	校外培训机构	—	不合格	不合格	—	合格	合格	不合格	不合格	—	—	
10	福州新概念培训学校（新店教学点）	校外培训机构	—	合格	合格	—	合格	合格	不合格	合格	—	—	

序 号	机构名称	类别	检测结果										
			直接天 然采光	采光系 数	窗地面 积比	照度	采光方 向	防眩光 措施	室内表面 反射比	课桌面 照度	黑板照 度	课桌面 均匀度	黑板均 匀度
11	新东方福州学校（塔头教学点）	校外培 训机构	—	合格	合格	—	合格	合格	不合格	合格	—	—	
12	福州鼓楼新高达教育培训中心（世欧澜山 教学点）	校外培 训机构	—	不合格	不合格	—	合格	合格	不合格	合格	—	—	
13	福州市古城小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
14	福州市晋安区第一中心小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
15	榕博小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
16	福州市潭园小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
17	晋安区第三实验小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
18	福州市晋安区第三中心小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
19	福州市鹤林小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
20	福州市麻院小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
21	福州市第二十中学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	
22	福州市宦溪中心小学	中小学	—	合格	合格	—	合格	合格	—	合格	合格	合格	

