

**福州市生态环境局**

**关于福州市晋安区康语中西医结合医院有限  
公司扩建项目环境影响报告表的批复**

福州市晋安区康语中西医结合医院有限公司：

你公司报送的《福州市晋安区康语中西医结合医院有限公司扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，原则同意你公司的“福州市晋安区康语中西医结合医院有限公司扩建项目”选址在福州市晋安区连洋路123号好来屋10#楼2层以及3层的08店面至17店面。扩建内容及规模：新增床位20张。

二、本扩建项目应认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

1、严格实行雨污分流。医疗废水经院区污水处理站处理后与

经化粪池处理后的生活污水一并排入市政污水管网，纳入福州市洋里污水处理厂进行处理，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中的预处理标准（其中，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级限值）。

2、院区污水处理站各污水单元均加盖封闭，提高污水处理池的封闭性，并加强恶臭废气除臭除味处理。恶臭废气无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中的最高允许浓度限值。

3、优化设备布局，产生噪声的设备应采取隔声、消声、减振措施，院界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的2类限值。

4、固体废物分类管理。医疗废物、污水处理站污泥、检验废液等危险废物应严格按照GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》要求，规范设置危险废物贮存场所，并委托有相应处置资质的单位统一处置，污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中的污泥控制标准要求；分类后的生活垃圾委托环卫部门及时清理外运。

5、应落实排污口规范化建设，健全和完善企业的环保管理制度，加强环保设施运行管理与维护。编制突发环境事件应急预案

并报生态环境部门备案，配套建设容积不小于3立方米的事态应急池，落实事故应急处置和环境风险防范措施，防止污染事故的发生。

6、总量控制：本次扩建后，全院主要污染物排放总量控制指标为废水排放量 $\leq 2713.41\text{t/a}$ ， $\text{COD}\leq 0.136\text{t/a}$ ， $\text{NH}_3\text{-N}\leq 0.0136\text{t/a}$ 。

三、本扩建项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应按照管理规定进行排污登记，并按证排污。

四、项目应严格执行环境保护设施和主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，依法按规定程序开展竣工环境保护验收，并按规定公开、登记相关信息，同时向我局报送信息。

五、我局委托福州市晋安生态环境保护综合执法大队开展本项目环保“三同时”监督检查和日常环境监管工作。

六、本扩建项目环境影响评价文件批复之后如出现下述情况还应执行下列要求：

1、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批环境影响评价文件；环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，你公司应当报我局重新审核环境影响评价文件。

2、今后对涉及本项目污染物排放标准进行发布或修订，该标准对环境影响评价文件已通过审批的项目执行新标准有明确时限要求的，按照新发布或修订的标准执行。

福州市生态环境局

2024年5月31日